

CAPITOLATO D'APPALTO

Serramenti Sistema "Teknowindow": Serie Win90sTT

1. Struttura dei serramenti

I serramenti Sistema Teknowindow Scorrevole della serie Win90s dovranno essere realizzati con profilati estrusi in lega d'alluminio primario EN AW 6060 da lavorazione plastica rispondenti alla normativa UNI-EN 573-3 sottoposti ad un processo di trattamento termico applicato secondo la normativa UNI-EN 755-2 (bonifica con tempra in aria alla pressa, seguita da invecchiamento artificiale) per ottenere lo stato fisico T66.

Le finestre e le porte ad ante scorrevoli avranno il telaio fisso di spessore di 90 mm e/o 62 mm, l'anta scorrevole avrà uno spessore di 42 mm, e potrà essere del tipo con fermavetro oppure vetro ad infilare.

Le alette di contenimento vetro dovranno avere una lunghezza di 22 mm ed uno spessore nominale di 1,5 mm con tolleranza +0,2/-0,0 mm.

La sovrapposizione tra anta e telaio dovrà essere di 10 mm.

2. Isolamento termico

I profilati a taglio termico dovranno essere composti da due semiprofilati in alluminio, uno esterno ed uno interno, uniti tra loro da barrette isolanti in poliammide rinforzato con collante all'estremità, di altezza 23 mm per il telaio e 15 mm per l'anta.

3. Drenaggio acqua e ventilazione vetri

Su tutti i telai fissi ed apribili dovranno essere eseguite tutte le lavorazioni per garantire il drenaggio dell'acqua e la compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di contenimento delle lastre di vetro. Dette lavorazioni dovranno essere eseguite come prescritto nei manuali del produttore del sistema.

4. Vetrazione

I profilati fermavetro dovranno garantire, con assoluta sicurezza il bloccaggio del vetro/pannello.

Le guarnizioni cingi vetro interne ed esterne saranno in EPDM.

SAPA BUILDING SYSTEMS S.P.A.

Con socio unico - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SAPA AS - Oslo (NOR)
Via Amilcare Ponchielli, 3 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Tel.: 02 924291 - Fax: 02 92429496
C.F.: 01032640334 - P.I.: 02086150964
R.E.A. n. MI - 1351741 - Cap. Soc. € 5.000.000,00 I.V.

5. Accessori e guarnizioni

A garanzia della qualità del prodotto finito, gli accessori e le guarnizioni dovranno essere tutti originali del sistema come indicato sui manuali del produttore e rispondenti alle norme UNI ed alle disposizioni in materia di sicurezza *DL. 626 e DL. 242*. Gli accessori e le guarnizioni hanno caratteristiche tali da conferire al serramento la resistenza meccanica, la stabilità e la funzionalità per le condizioni di uso e sollecitazione a cui è destinato. I materiali costituenti gli accessori sono compatibili con quelli delle superfici con cui vengono posti a contatto.

6. Sigillanti

Tali materiali non corrodono le parti in alluminio e sue leghe con cui vengono in contatto. I sigillanti garantiscono al serramento le prestazioni di tenuta all'acqua, tenuta all'aria, tenuta alla polvere e la realizzazione di continuità elastica durevole nel tempo tra due supporti in movimento, sono compatibili con i materiali con cui vengono in contatto e sono conformi alle norme di riferimento *UNI 9610/00, UNI 9611, UNI 3952/00*.

7. Prestazioni agli agenti atmosferici

Sono stati eseguiti test e conseguentemente sono stati emessi certificati del sistema che attestano i livelli di prestazione dei serramenti. I valori ottenuti sono i seguenti:

Permeabilità all'aria: Classe 4 per finestre e porte finestre secondo norma *UNI EN 12207 "Finestre e porte finestre - Permeabilità all'aria – classificazione"*, attestata mediante prove di laboratorio secondo la metodologia di prova della norma *UNI EN 1026 "Porte e finestre - Permeabilità all'aria - Metodo di prova"*.

Tenuta all'acqua: 7A per finestre e porte finestre secondo norma *UNI EN 12208 "Finestre e porte finestre - Tenuta all'acqua – classificazione"*. La prestazione dovrà essere attestata mediante una prova di laboratorio condotta secondo la metodologia di prova della norma *UNI EN 1027 "Porte e finestre - Tenuta all'acqua - Metodo di prova"*.

Resistenza al vento: Classe B4 per finestre e porte finestre secondo norma *UNI EN 12210 "Finestre e porte finestre – Resistenza al carico del vento – classificazione"*. La prestazione dovrà essere attestata mediante una prova di laboratorio condotta secondo la metodologia di prova della norma *UNI EN 12211 "Porte e finestre - Tenuta all'acqua - Metodo di prova"*.

8. Prestazioni acustiche

Il serramento, dovrà avere un indice di valutazione del potere fonoisolante *R_w* correlato alla destinazione d'uso del locale nel quale l'infixo dovrà essere inserito ed al livello del rumore esterno come prescritto dalla *"Legge quadro sull'inquinamento acustico" – Legge 26 ottobre 1995 n° 447 –* e dal successivo *DPCM del 5 dicembre 1997*

9. Prestazioni termiche

Il valore di trasmittanza termica del serramento potrà essere calcolata secondo il procedimento indicato nelle norme di riferimento *UNI EN ISO 10077-1 "Trasmittanza termica di finestre, porte e schermi - Calcolo della trasmittanza termica - Parte 1: Metodo semplificato"* ed *UNI EN ISO 10077-2 "Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica - Metodo numerico per i telai"* oppure secondo la norma *UNI EN 12412-2 "Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Determinazione della trasmittanza termica con il metodo della camera calda – Telai"*

La serie Win90sTT, per un campione normalizzato (portafinestra a 2 ante 2000x2180 mm) ha un $U_w = 1,68 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_w=U_{\text{window}}$) in combinazione con un vetro bassoemissivo $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_g=U_{\text{glass}}$) e $\Psi_g = 0,06 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($\Psi_g= \Psi_{\text{glass}}$ = trasmittanza termica lineare vetro).

10. Finiture superficiali

L'ossidazione anodica e l'elettrocolorazione dovrà rispondere a quanto previsto dal marchio "QUALITAL" ed alle specifiche tecniche del QUALANOD. Lo spessore dell'ossido dovrà appartenere alla classe 15 ($15 \mu\text{m}$). La verniciatura dovrà rispondere a quanto previsto dal marchio "QUALITAL" ed alle specifiche tecniche del QUALICOAT.

Finitura parte esterna:

- a) Verniciatura colore RAL _____
- b) Anodizzazione colore _____

Finitura parte interna:

- c) Verniciatura colore RAL _____
- d) Anodizzazione colore _____

10. Posa in opera

Le connessioni tra serramento e opera muraria che lo alloggia dovranno essere realizzate in modo da garantire la stabilità meccanica del giunto, la tenuta all'aria e all'acqua e da non compromettere le prestazioni di isolamento termico e acustico del serramento. La struttura del giunto dovrà inoltre consentire che le dilatazioni termiche del serramento e del struttura muraria adiacente non ne compromettano funzionalità e tenuta. Per la posa in opera dei serramenti si dovrà tenere conto delle raccomandazioni riportate sulla documentazione tecnica dell'UNICMI *UX42 – "Guida alla posa in opera dei serramenti"*.